

WSSDz im. św. Ludwika w Krakowie	INSTRUKCJA ZAPEWNIENIA WARUNKÓW SANITARNO-HIGIENICZNYCH NA BASENIE REHABILITACYJNYM I INNYCH URZĄDZENIACH DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW Z HYDROTERAPII	Nr dokumentu: 1/6-SFKZ1,5	Wydanie: 1
		Strona 9 / 10	

Niniejszy dokument jest własnością WSSDz im. św. Ludwika w Krakowie.
Zabrania się dokonywania zmian w treści, kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Dyrektora.

Załącznik nr 2

KARTA MONITOROWANIA JAKOŚCI WODY
BASENOWE ----- JACUZZI (właściwe zakreślić)

Raport Techniczny z dnia ... 9.03.2018

1. Bieżąca obserwacja wody i podjęte działania

Godzina obserwacji	Przejrzystość wody	Widoczne zanieczyszczenia	Spostrzeżenia mające wpływ na zanieczyszczenie wody/podjęte działania naprawcze	Imię i Nazwisko pracownika dokonującego bieżącej obserwacji
6 ¹⁵	dobra	brak		Gołkowski S.T.

2. Wyłączenie z użytkowania zanieczyszczonej niecki

Godzina wyłączenia	Imię i Nazwisko pracownika wyłączającego z użytkowania	Przyczyna wyłączenia z użytkowania

3. Poinformowanie pismem PPIS o wyłączeniu z użytkowania planowanych działaniach, terminie wykonania

Godzina powiadomienia	Imię i Nazwisko pracownika zgłaszającego	Uwagi

4. Nadzór nad pracą urządzeń oraz rejestracja wyników pomiaru jakości wody

Rejestr pomiarów	POMIAR Z NIECKI				POMIAR Z RECYRKULACJI			
	6 ¹⁵	10 ¹⁵	14 ¹⁵	18 ¹⁵	6 ¹⁵	10 ¹⁵	14 ¹⁵	18 ¹⁵
Godzina rejestracji								
Ph wody	6,83				7,14			
REDOX	530				610			
Stężenie chloru wolnego DPD1	0,45				0,31			
Stężenie chloru całkowitego DPD3	0,85	X	X	X	0,69	X	X	X
Stężenie chloru związanego DPD3-DPD1	0,40	X	X	X	0,33	X	X	X
Temperatura	28,7				28,5			
Imię i nazwisko pracownika wykonującego pomiary	Gołkowski S.T.				Gołkowski S.T.			

5. Badanie jakości wody zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PPIS oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mającej wpływ na pogorszenie się wody, awaria, przerwa eksploatacyjna, przekazanie wyniku do PPIS /3 dni/

Godzina pobrania próbek	Imię i nazwisko pobierającego próbki	Wynik badania ujemny/dodatni	Uwagi/podjęte działania